

МВД
Российской Федерации

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Управление Государственной
противопожарной службы

190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.85
телефон: (812) 318-98-06
факс: (812) 315-73-30
телетайп: 821410 "КАСКА"

31 мая 2001 г. 19/ОС- 1166
N

На N от 26.03.2001

«О применении теплоизоляционного
материала»

Представителю фирмы
«L'ISOLANTE K-FLEX s.r.l.»
Карло Спинелли

Via Don Locatlli, 35-20040
Roncello MI - Italy

Управление Государственной противопожарной службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассмотрев представленную документацию на теплоизоляционный материал «K-FLEX ST»:

- сертификат пожарной безопасности №ССПБ.ИТ.ОП014.В.00004 от 10.05.2000 г на теплоизоляционный материал «K-FLEX» марок ST, EC;
- сертификат соответствия ГОССТРОЙ РОССИИ № РОСС.ИТ.СБ24.Н00722 на теплоизоляционный материал «K-FLEX» марок EC, ST, ECO;
- Техническое свидетельство № ТС-07-0237-2000 о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации
- Отчет независимого испытательного центра «Антип» № 16/С-2000 по сертификационным испытаниям теплоизоляционного материала «K-FLEX» марок EC, ST;
- Руководство по монтажу теплоизоляционного материала «K-FLEX»;

и провело испытания по определению группы распространения пламени теплоизоляционного материала «K-FLEX ST» (Протокол № 036-05-2001). В результате испытаний установлено, что теплоизоляционный материал «K-FLEX ST» с покрытием из алюминиевой фольги, а также с покрытием из негорючей ткани относится к материалам нераспространяющим пламя (группа РП1).

Учитывая вышеизложенное, УГПС не возражает против применения теплоизоляционного материала «K-FLEX ST» (производства «L'ISOLANTE K-FLEX s.r.l.», Италия) на газопроводах, нефтепроводах и трубопроводах с нефтепродуктами без устройства дополнительных вставок длиной 3 м из негорючих материалов.

Начальник Управления



А.П.Чуприян

Исп. Сухов А.З. тел. 318-99-88
Авдеев В.П. тел.318-98-63