



Брянский
орган
по сертификации

Общество с ограниченной ответственностью
«Брянский орган по сертификации»
241013, г. Брянск, улица Литейная, дом 36А, офис 702
Тел 8 4832400049 | email: info@bos-cert.ru|

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации

В.А. Кузнецова

подпись

РЕШЕНИЕ № 4751/РС от 41.06.2019 г.

**органа по сертификации продукции ООО «Брянский орган по сертификации»
по заявке № 4751/С от 10.06.2019 г.**

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БРОЕН»

Основной государственный регистрационный номер: 1025007331370

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления
деятельности: Россия, 140480, Московская область, город Коломна, село Нижнее

Хорошово, улица Николая Птицына, дом 42

место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности заявителя, ОГРН, номер телефона, e-mail

Изготовитель:

BROEN-LAB A/S

Место нахождения (адрес юридического лица): Drejervaenget 2 – 5610 Assens ,Дания;

адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Drejervaenget
2 – 5610 Assens , Дания.

наименование изготовителя, место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции

Продукция: Арматура промышленная трубопроводная: аварийные души серии
«REDLINE».

наименование продукции

ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 190 0, серийный выпуск

код ТН ВЭД ЕАЭС, форма выпуска, реквизиты договора (контракта)

Технические регламенты:

Технический регламент Таможенного союза

«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

наименование и номер технического регламента

Представленные заявителем документы:

1. Заявка на сертификацию;

2. Техническое описание;

3. Учредительные документы.

перечень документов, представленных заявителем

**Стандарты, применяемые изготовителем на добровольной основе для обеспечения
соответствия требованиям Технических регламентов:**

Стандарты из перечня на добровольной основе не применялись.

перечень стандартов

**Результаты анализа заявки и представленных документов органом по
сертификации:**

1. Заявленная продукция – аварийные души серии «REDLINE» -
классифицированы изготовителем в соответствии с Товарной номенклатурой
Евразийского экономического союза под кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 190 0 (Краны,
клапаны и арматура для раковин, умывальников, биде, резервуаров для воды, ванн и
аналогичного оборудования).



2. Аварийные души серии «REDLINE» предназначены для экстренного смыва агрессивных веществ, попадающих на кожные покровы тела, лицо и слизистые оболочки глаз. Аварийные души серии «REDLINE» подключаются к хозяйственно-питьевому водопроводу.

Аварийные души серии «REDLINE» выпускаются различных конструкций/модификаций:

- душ для глаз с настенным креплением;
- душ для глаз с раковиной с настенным креплением;
- душ для глаз с настенным креплением и шарнирным соединением;
- душ для глаз с раковиной со скрытым монтажом;
- душ для глаз со шкафом, для монтажа в нишу стены;
- душ для глаз со шкафом, для монтажа в нишу стены, адаптированный для людей с ограниченными возможностями;
- душ для глаз в комплекте с краном для душа для тела со шкафом для монтажа в нишу стены, адаптированный для людей с ограниченными возможностями;
- ручные души для общих целей;
- душ для глаз с подогревом для установки на стену;
- душ для тела с подогревом для установки на стену;
- стационарный душ для глаз с подогревом;
- стационарный душ для тела с подогревом;
- стационарный душ для тела с подогревом с дополнительным опрыскивателем тела;
- стационарный душ для тела и глаз с подогревом;
- стационарный душ для тела с подогревом, с ручным душем и гибким шлангом;
- стационарный душ для тела с подогревом с фонтаном для глаз и раковиной с крышкой;
- души для тела с креплением к потолку и на стену;
- и другие.

В общем случае аварийный душ может включать в себя раковину, трубопровод, шланг, шаровой кран, лейку, смеситель и другие комплектующие.

Согласно ГОСТ 24856-2014 «Арматура трубопроводная. Термины и определения»: «Трубопроводная арматура (арматура), (ТПА): Техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах, оборудовании и емкостях, предназначенное для управления потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения».

Заявленные устройства не являются арматурой промышленной трубопроводной, в связи с чем действие технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) на них не распространяется.

**В результате анализа заявки и представленных документов
органом по сертификации принято решение:**

Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) по следующей причине:

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) не распространяется на заявленную продукцию.